

Spett.le

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO
PER LE INFRASTRUTTURE E I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL
LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA
Ufficio 7 – Tecnico, Amministrativo e
Opere Marittime per la Regione Sardegna
Sede Coordinata di Cagliari
Viale Colombo, 40
09125 CAGLIARI

PEC: oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it

DIS/NW/SVR/API

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Conferenza dei servizi per: linea ferroviaria Cagliari - Golfo Aranci/Chilivani - Porto Torres
velocizzazione della rete sarda - Progetti V1 e V9
Riferimento: **AUT_COSER 3-SS-2020**

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi indicata in oggetto e alla Vostra comunicazione prot 0009972 del 13/3/2020, si comunica che e-distribuzione SpA esprime il seguente parere in merito all'approvazione del progetto oggetto della conferenza.

PARERE: Positivo

Per quanto riguarda gli impianti di competenza e-distribuzione S.p.a. (Cabine di trasformazione MT/BT, linee elettriche di prima classe o di seconda classe) eventualmente interferenti con le opere/infrastrutture oggetto della conferenza, per i quali non sarà possibile rispettare le distanze di sicurezza di cui al D.M. del 24/11/1984 e alle norme CEI 11-17, dovranno essere rilevati dal progettista e riportati su cartografia cartacea e digitale georeferenziata, formulando adeguata richiesta di spostamento indirizzata a:

e-distribuzione casella postale 5555 - 85100 POTENZA

Numero verde fax 800 04 66 74

Sarà cura e-distribuzione SpA predisporre i progetti delle nuove linee necessarie per eliminare le interferenze, valutare i costi delle stesse che dovranno essere corrisposti dal richiedente lo spostamento.

Facciamo presente che tutti gli impianti di competenza della nostra società e-distribuzione SpA sono di pubblica utilità e sono utilizzati per garantire la fornitura del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

1/2

E' doveroso richiamare, inoltre, l'attenzione della Vs. Spett.le Amministrazione sulle disposizioni del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed in particolare:

- sull'articolo 83 che vieta l'esecuzione di lavori in vicinanza di linee elettriche con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;
- sull'articolo 117 che definisce le precauzioni da adottarsi nel caso in cui sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Per eventuali chiarimenti potrete contattare la nostra unità Autorizzazioni e Patrimonio Industriale – Area Nord Ovest: :

Luigi Zucca tel. 070 3542424 luigi.zucca@e-distribuzione.com

Chiara Furlanetto tel. 079 5419580 chiara.furlanetto@e-distribuzione.com

Distinti saluti.

LUIGI ZUCCA
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia Spa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.