

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Area Nord Ovest
Sviluppo Rete - Pianificazione Rete

Via Ombrone 2 - 00198 Roma
T +39 06 83051 - F +39 0664442842



E-DIS-24/02/2020-0124186

Spett.le
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
ALLE OO.PP PIEMONTE VALLE
D'AOSTA LIGURIA
SEDE COORDINATA DI GENOVA
Viale Brigate Partigiane 2
16129 GENOVA GE
Pec: oopp.piemonteaosta-
uff3@pec.mit.gov.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/NW/SVR/PRE

Oggetto: DPR n. 383/94, DPR 616/77 (art.81) - SS 1 Via Aurelia - Lavori di adeguamento idraulico del Ponte sul Torrente Segno in Comune di Vado Ligure.
Ente proponente: ANAS S.P.A.

In relazione all'oggetto, osserviamo che nell'area interessata dall'intervento sono presenti impianti di E-Distribuzione permanentemente in tensione e interferenti con le opere proposte, il cui contatto, avvicinamento od esecuzione di operazioni che dovessero comprometterne l'integrità, potrebbero provocare incidenti od infortuni molto gravi. Sarà pertanto necessario che la direzione lavori, nel corso dell'attività costruttiva e previa segnalazione ad E-Distribuzione, provveda ad una adeguata protezione atta a scongiurare i rischi di cui sopra.

Ci riferiamo in particolare alla presenza di cavi interrati a 400 volt e 15000 volt che transitano sul ponte attualmente in opera, i quali, previa eventuale realizzazione di collegamenti a carattere provvisorio, dovranno essere messi fuori servizio nel corso dei lavori, quindi successivamente ripristinati al termine degli stessi.

Per il ripristino di cui sopra dovranno essere messe a disposizioni opportune canalizzazioni nell'ambito della nuova infrastruttura.

Alleghiamo alla presente una planimetria recante la posizione indicativa dei cavidotti presenti nell'area, rimandando a tempi successivi una migliore localizzazione degli stessi, ottenibile solo tramite opportuni sopralluoghi tecnici.

Le incompatibilità delle opere previste rispetto agli elettrodotti esistenti potranno essere sanate a seguito di emissione da parte dell'interessato di richiesta di preventivo di spostamento impianti a titolo oneroso, da inoltrare a E-Distribuzione con congruo anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori.

Gli interventi sulle reti elettriche saranno eseguiti con i necessari tempi tecnici a valle della quantificazione dei costi eventualmente da porre a carico del richiedente e conseguente perfezionamento commerciale.

Esprimiamo pertanto il nostro parere favorevole nei confronti della Conferenza dei Servizi, rimanendo comunque a disposizione anche per le vie brevi (Unità Sviluppo Rete, Fabrizio Frumento tel. 329-9547833, mail: fabrizio.frumento@e-distribuzione.com) per quanto ritenuto necessario.

Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

ZUCCA Luigi
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Localizzazione impianti presso il ponte sul Torrente Segno



