

**Dipartimento di Prevenzione**

Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis

U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili

Direttore Dott. Stefano Marzani

Via del Casale de Merode n. 8 - 00147 Roma

Tel. 06 51007514/7604 Fax 0651009032

e-mail: interzonale.paap@aslroma2.itpec: paap@pec.aslroma2.it

ASL ROMA 2
UOC PROGETTI ABITABILITA' E ACQUE POTABILI
Protocollo ESTERNO In USCITA (documento inviato)

0124873/2022**15/06/2022 10:11:22**

Al Ministero delle Infrastrutture e della
 Mobilità Sostenibili
 Provveditorato Interregionale per le Opere
 Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
 Ufficio Dirigenziale 3 Tecnico 1
 Sede Centrale di Roma
 Via Monzambano 10
 00185 Roma

ooppp.lazio-uff3@pec.mit.roma.it

Oggetto: convocazione conferenza di servizi preliminare per l'esame riguardante il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da Uffici ad alloggi di servizio e parte in Uffici per il Comando Generale della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art.14 c.3 della L.241/90, in via Guidobaldo del Monte 22,28 – Roma

Amministrazione Proponente: MIMS – Provveditorato Interregionale per le OO.P.: per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna Ufficio 3 tecnico 1 – Sez.4

In relazione alla Vs istanza n. 0013370 di prot. 662 del 14/04/2022, pervenuta a questo Servizio in pari data e protocollata al n.0083564/2022, valutati, la relazione tecnico-illustrativa e gli elaborati grafici, relativi all'immobile di cui all'oggetto, si esprime parere igienico-sanitario favorevole alle seguenti condizioni:

- 1) l'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite l'allaccio alla più vicina fogna comunale e al relativo impianto di depurazione funzionante e recettivo;
- 3) le finestre delle stanze di abitazione e dei locali ufficio dovranno essere proporzionate in modo da assicurare un C.I.D. medio non inferiore al 2%, comunque la superficie apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
- 4) I servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, di colonna di scarico munita al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canna di esalazione sfociante oltre il piano di copertura;



- 5) i servizi igienici e gli spogliatoi del personale, se sprovvisti di aerazione diretta, dovranno essere dotati di idoneo impianto di aspirazione meccanica in grado di assicurare un ricambio di aria non inferiore a 6 volumi/ora;
- 6) al di sotto del piano con attacco a terra dell'edificio dovranno essere previsti idonei sistemi atti ad impedire l'umidità da risalita.

Si raccomanda di adottare semplici ed economici accorgimenti finalizzati alla riduzione dell'ingresso del radon negli ambienti di vita e di lavoro, con particolare riguardo ai piani interrati, seminterrati e a quelli che poggiano direttamente sul terreno (P.N.R. 2008).

Il Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Baldassarre

Il Direttore U.O.C.
Dott. Stefano Marzani