


Dipartimento di Prevenzione

Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis

U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili

Direttore Dott. Stefano Marzani

Via del Casale de Merode n. 8 - 00147 Roma

Tel. 06 51007514/7604 Fax 0651009032

e-mail: interzonale.paap@aslroma2.it

pec: paap@pec.aslroma2.it

ASL ROMA 2
 UOC PROGETTI ABITABILITA' E ACQUE POTABILI
 Protocollo **ESTERNO in USCITA** (documento inviato)
0157392/2022
02/08/2022 13:59:40

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Provveditorato Interregionale per le Opere
 Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
 Sede Centrale di Roma
 Via Monzambano 10 - 00185 Roma
 opp.lazio@pec.mit.gov.it

E p.c.

Al Dott. Prof. Marco Elefanti
 Direttore Generale Fondazione Policlinico
 Universitario Agostino Gemelli - Università Cattolica
 del Sacro Cuore.
 Largo Francesco Vito 1 - Roma
 PEC: protocollo.generale.gemelli@pec.it

Oggetto: parere igienico-sanitario su progetto di ampliamento e manutenzione straordinaria finalizzate alla diversa
 distribuzione degli spazi interni dell'edificio esistente denominato CE.MI (Centro Malattie Infettive), Reparto di
 Diagnostica per Immagini sito al Piano Secondo Interrato (PS2) edificio costituito da n.3 piani seminterrati e n.5 piani
 fuori terra, sito all'interno dell'area del Complesso Ospedaliero Policlinico Agostino Gemelli in Largo Francesco Vito
 n.1 - Roma.

Amministrazione Proponente: Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Università Cattolica del Sacro Cuore

In relazione alla Vs istanza N. 175446 di Prot. 655 del 19.05.2022, pervenuta in pari data e protocollata al n.
 0107186/2022, e alla nota prot. 0025262 del 20.07.2022 di trasmissione della richiesta di documentazione
 integrativa, si esprime parere igienico-sanitario favorevole, senza pregiudizio per la normativa specifica di
 settore, ai lavori previsti alle seguenti condizioni:



- 1) L'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite l'allaccio alla più vicina fogna comunale e al relativo impianto di depurazione di Roma Sud (Rif. Nota Roma Capitale prot.n.54557 del 20.06.2013);
- 3) tutti locali che per la loro specifica attività lavorativa non fruiscono di aerazione naturale, dovranno essere dotati di idoneo impianto di ricambio dell'aria;
- 4) i pavimenti e le pareti degli ambienti destinati ad attività sanitaria, dovranno essere realizzati con materiali uniti, lavabili e disinfettabili;
- 5) I servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, di colonna di scarico munita al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canna di esalazione sfociante oltre il piano di copertura;
- 6) i servizi igienici e gli spogliatoi sprovvisti di aerazione diretta dovranno essere dotati di idoneo impianto in grado di assicurare i necessari ricambi di aria;
- 7) i servizi igienici e gli spogliatoi del personale dovranno essere proporzionati al numero dei lavoratori, secondo quanto prescritto dal D.lgs. n.106 del 3 agosto 2009;
- 8) al di sotto del piano con attacco a terra dell'edificio dovranno essere previsti idonei sistemi atti ad impedire l'umidità da risalita;
- 9) per i locali di lavoro, situati ai piani interrati, dovrà essere richiesta la deroga all'art.65 D.lgs. 81/2008.

Il Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Baldassarre

Il Direttore U.O.C.
Dott. Stefano Marzani