



COMUNE DI GENOVA



"La mia Energia è al 100% Verde"

Prot. n.

Genova,

Risposta alla nota prot. n. 0191527 del 18/05/2022

conferenzeservizi@comune.genova.it

Alla Direzione Urbanistica
c.a. Arch. Gianfranco Di Maio

Oggetto: Nuova calata ad uso cantieristico navale all'interno del Porto Petroli –
ricollocazione delle Cooperative Pescatori Multedo presso Genova Prà.

Visti gli elaborati progettuali allegati alla nota di cui sopra relativamente al Lotto 1 Il stralcio come individuato nella Relazione Generale del progetto consegnato, essendo il progetto soggetto alle disposizioni di cui al D.M. 236/1989 art. 3.2, l'Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche esprime **parare favorevole per quanto di competenza e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- si richiede di rendere accessibili i percorsi d'accesso alla nuova piattaforma a mare ed all'area di rimessaggio, con i seguenti accorgimenti:
 - riducendo almeno all'8% la pendenza del passaggio pedonale a servizio delle banchine, compatibilmente con le disposizioni normative della Difesa del Suolo, anche nell'ottica della "Riqualificazione dell'ambito litoraneo Marina di Prà" di cui al S.O.I. allegato all'istanza;
 - realizzando accessi alle aree complanari, e pavimentazioni antisdrucchiolevoli e complanari (articolo 8.2.2 del D.M.).
- Per l'attraversamento stradale di nuova realizzazione, visto che gli elaborati grafici non sono esaustivi, se presenti i marciapiedi ai due lati questi dovranno essere realizzati con gli opportuni ribassamenti per consentire il transito ai disabili motorio.

Si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all'oggetto del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 s.m.i..

Il Funzionario
Arch. Angela Sterlick

Il Direttore
Ing. Gianluigi Frongia

Il Responsabile dell'Ufficio
Arch. Valentina Bisacchi