



Trasmesso a mezzo email

mvarrucciu@comune.genova.it

Spett.le

Comune di Genova

Via di Francia, 1

16100 Genova (GE)

Alla c. a.

Dott. Massimiliano Varrucciu

ufficioutenze@comune.genova.it

Genova, 25/05/2022

Oggetto: Interventi di riqualificazione Pescatori di Pra

Con riferimento al procedimento in oggetto si rappresenta quanto segue.

Sulla base di quanto si può evincere dal progetto, per la zona pescatori di pra è previsto un nuovo impinto di illuminazione pubblica, con installazione di nuovi corpi illuminanti.

A seguito di sopralluoghi e conseguenti valutazioni tecniche.

Le tipologie di forniture di materiali e componenti individuate dal progetto trova il parere favorevole della Scrivente.

Durante l'incontro avvenuto con i referenti del cantiere si dovrà predisporre un cavidotto fino al pozzetto sito sulla strada principale di via PRA, all'altezza della cabina ENEL.

Con la presente si attesta altresì l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all'oggetto del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i.

Ricordo che tutti i pali devono avere una guaina di protezione e devono essere installati con sabbia e una rifinitura di 15cm circa di calcestruzzo filo pavimento.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni e cogliamo l'occasione per porgere i nostri più

Cordiali Saluti

Per City Green Light S.r.l.

Responsabile di commessa

CITYGREENLIGHT srl
Via G. Zampieri, 15 - 36100 Vicenza
P.IVA 03785880240