



SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Via Enrico Fermi, 2 – 00044 Frascati (RM)
TEL. 0693275323 Pec: sisp@pec.aslroma6.it

Prot. **S7933**

Frascati, **12.08.22**

Ministero delle infrastrutture e della
Mobilità sostenibili
Provveditorato interregionale per le opere
Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo
e la Sardegna
Sede centrale di Roma
oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

P.c.

Direttore Dipartimento di Prevenzione
Asl Roma 6
Dott. Mariano Sigismondi

Oggetto: CdS n. 676 – PNRR – Ministero della Giustizia – Tribunale Ordinario di Velletri – Realizzazione della “Cittadella della Giustizia” – Palazzo del Tribunale – CUP: D17B18000070001 – Riqualificazione del compendio immobiliare pubblico, sito in Velletri, con destinazione ad uffici giudiziari.

1^ Conferenza dei Servizi decisoria – Prot. n° 0026797 del 01-08-2022

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Provveditorato interregionale per le opere Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna – Ufficio Dirigenziale 4 Tecnico II

Richiesta di integrazioni ASL RM6

Rif. nota prot. Min. Infr. n° 0026797 del 01-08-22 (prot. gen. ASL RM6 n. 54725 del 01/08/22).

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione prodotta, si ritiene necessario acquisire in via preliminare ulteriori informazioni ed integrazioni per consentire la formulazione del parere di competenza, nello specifico:

1. indicare come l'aumento del fabbisogno idrico indotto dal nuovo insediamento sia coerente con le disponibilità idriche ed in conformità al D. Lgs. 31/2001 per le acque destinate al consumo umano, chiarendo, inoltre, le fonti di approvvigionamento idrico potabile;
2. assicurare che l'aumento del carico inquinante previsto sia congruo rispetto alle attuali potenzialità degli impianti di depurazione e della rete fognaria;
3. presentare relazione tecnica e/o elaborato grafico firmato da professionista abilitato recante il calcolo dei rapporti aeroilluminanti per tutti i locali dell'edificio e descrizione delle caratteristiche degli impianti di immissione ed estrazione d'aria (ove previsti), che attestino il rispetto delle norme tecniche di riferimento (UNI 10339).
4. indicare se siano presenti elettrodotti nel raggio di 200 mt o altre fonti elettromagnetiche precisando se il nuovo insediamento implicherà la predisposizione di nuovi elettrodotti o anche il potenziamento della rete esistente; nel caso valutare tutte le distanze da ogni possibile recettore;

5. chiarire se sia stato valutato il fattore di rischio dovuto alla presenza di gas Radon in ambienti indoor, soprattutto in considerazione della realizzazione di piani interrati, precisando inoltre se siano state previste misure di prevenzione nelle fasi di costruzione dell'edificio;
6. indicare le misure di superamento barriere architettoniche previste per l'intero edificio.



Il Dirigente S.I.S.P.
dott. Roberto Giammattei

