



areti SpA a Socio Unico

Ingegneria e Sviluppo

Il Responsabile

Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
Sede Centrale di Roma
Via Mozambano, 10 - 00185 Roma

PEC: oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

Oggetto: CdS n. 688. Parco del Foro Italico - Casa delle Armi. Progetto
di restauro architettonico e conservativo.

Amministrazione Proponente: Sport e Salute S.p.A.

PARERE DI COMPETENZA

areti SpA a Socio Unico - Ingegneria e Sviluppo esprime, per la parte di competenza, parere di massima favorevole alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto, a condizione che sia salvaguardato l'esercizio della rete elettrica.

Si segnala la presenza dell'elettrodotto in alta tensione in cavo interrato a 150 kV di proprietà areti SpA denominato "M. Mario - Flaminia". Relativamente a detto elettrodotto in alta tensione, si comunica quanto segue:

- la Distanza di Prima Approssimazione (Dpa), calcolata secondo l'art. 5.1.3 del Decreto 29/05/2008 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, è pari a metri 5.00 per parte rispetto all'asse del tracciato dei cavi interrati. A distanze in pianta inferiori a tale Dpa non dovranno essere realizzate opere o aree ove è prevista la permanenza di persone superiore alle 4 ore;
- qualsiasi operazione relativa a scavi, sondaggi archeologici e movimentazione del terreno, effettuata, con personale e mezzi d'opera, a ridosso del nostro impianto ad Alta Tensione dovrà essere preventivamente concordata con la scrivente Società al fine di fornire la necessaria assistenza tecnica;
- fermo restando le prescrizioni di cui sopra, sul terreno sovrastante la trincea di posa (di ampiezza pari a metri 3.00 per parte dall'asse linea), è assolutamente vietata la piantumazione di alberature di qualsiasi genere, la messa in opera di recinzioni e la realizzazione di manufatti. Altresì qualora siano previste strade di accesso, parcheggi e viali pedonali, in caso di manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi su guasto del nostro impianto, tali aree saranno soggette ad interdizione per il tempo necessario allo svolgimento delle attività suddette.

- per la verifica delle opere di cantierizzazione, al fine di gestire le interferenze con l'impianto suddetto, sarà necessario che venga effettuato un sopralluogo congiunto con l'unità Rete AT di areti SpA, da concordare preventivamente. Per quanto suddetto areti SpA chiede che venga contattata l'Unità Rete AT (Sig. Bertapelle Alessio cell. 333.4922459; Lattuca Andrea cell. 349.7197716; Ing. Ballarelli Marco cell. 366.6201661).

Laddove si rendessero necessari spostamenti e/o adeguamenti degli impianti di areti per la distribuzione di energia elettrica, dovrà essere presentata formale richiesta ad areti SpA a Socio Unico - Rete - P.le Ostiense, 2 - 00154 Roma, fatto salvo che eventuali oneri economici derivanti da quanto sopraindicato dovranno intendersi a totale carico del richiedente.

Le connessioni di nuove utenze alla rete elettrica di distribuzione, previa apposita richiesta, saranno trattate secondo quanto previsto dalle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Le planimetrie aggiornate dei sottoservizi e delle linee aeree di distribuzione di energia elettrica potranno essere formalmente richieste ad areti SpA a Socio Unico - Rete - S.G.R. (Sistema Gestione Reti) P.le Ostiense, 2 - 00154 Roma, in alternativa utilizzando il seguente account dedicato di posta elettronica: documentazione.sir@areti.it.

Ing. Alessandro Palazzoli

