



Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
Sede Centrale di Roma
Via Monzambano, 10 - 00182 Roma

Email cert: oopp.lazio@pec.mit.gov.it

Oggetto: Convocazione conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14, c.3 della L. 241/90, per l'esame riguardante la riqualificazione ed il potenziamento dell'intero complesso 'Piave' sede dell'istituto per Ispettori di Nettuno e la progettazione definitiva ed esecutiva della nuova palazzina alloggi per 500 posti letto, previa demolizione della palazzina Centro Radio.

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. Cup: D72G18000050001
Opera Commissariata ex art. 4 legge 55/2019.

In esito alla richiesta di Parere Tecnico per il Servizio Idrico Integrato, per la realizzazione dell'opera di cui in oggetto, acquisita al ns. protocollo al n. ACQLT-2022E-0005776 del 12/05/2022

Visti

- gli elaborati grafici e la relazione tecnica a corredo dell'istanza, relativi alla costruzione di una palazzina alloggi per 500 posti letto, da realizzarsi all'interno dell'istituto per Ispettori di Nettuno;

si **esprime Parere Tecnico Preventivo favorevole** alla fornitura del servizio idrico ed allo scarico delle sole acque reflue di tipo domestico (come definite dall'art. 74 comma 1 lett. g del D. Lgs. 152/2006), originate dall'insediamento di cui sopra, recapitante nell'impianto di depurazione "G. Cicco", con le seguenti prescrizioni:

1. l'approvvigionamento idrico dell'intero intervento sarà direttamente dalla rete (privata) interna all'istituto, poiché lo stesso è dotato di una rete interna con a monte un contatore regolarmente contrattualizzato con la scrivente;
2. lo scarico delle acque reflue originate dall'edificio, potrà essere convogliato nella rete fognaria acque nere interna (privata), se la stessa possiede capacità ricettiva, altrimenti è possibile eseguire un allaccio dedicato per il solo edificio direttamente sulla fognatura di via Monviso, in quanto la stessa può ricevere ulteriori scarichi.

Firmato
digitalmente
da Francesco
Rizzo

2022.07.13
14:36:59
+0200'

ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L. Nervi snc - C. Com. Latinatecni - torre 10 Mimose - 04100 Latina
tel.: 0773 642 - fax: 0773 472074 - e-mail: acqualatina@acqualatina.it - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.
Registro Imprese di Latina R.E.A. 146344 - P.IVA e C.F. 02111020596



Si precisa, che i lavori di eventuale allaccio fognario su suolo pubblico dovrà essere eseguito a cura di Acqualatina S.p.A. ed a spese del richiedente (artt. 21 e 22 del Regolamento del S.I.I.), previa specifica istanza.

Si rammenta che attualmente la scrivente società non è competente nella gestione delle condotte di convogliamento delle acque bianche o meteoriche come comunicato dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CO.VI.R.I.) con protocollo n°737 del 15.11.2007.

Il presente parere è rilasciato in conformità alle norme tecniche e alle condizioni contenute nelle seguenti norme:

- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, parte terza, sezione seconda, "Tutela delle acque dall'inquinamento";
- Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi delle acque reflue urbane, industriali e domestiche in pubblica fognatura nell'ATO n. 4 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Latina n. 103 del 22/12/2006;
- Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 Settembre 2007, n. 42 e s.m.i.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO 4 - Lazio Meridionale Latina.

L'Istruttore Tecnico
Geom. Francesco Rizzo

Firmato
digitalmente da
Francesco Rizzo

Il Direttore Tecnico - Operativo
Ing. Ennio Cima

