



Dipartimento di Prevenzione

Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis

U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili

Direttore Dott. Stefano Marzani

Via del Casale de Merode n. 8 - 00147 Roma

Tel. 06 51007514/7604 Fax 0651009032

e-mail: interzonale.paap@aslroma2.it

pec: paap@pec.aslroma2.it

ASL ROMA 2
UOC PROGETTI ABITABILITA' E ACQUE POTABILI
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento inviato)

0234429/2022

02/12/2022 09:19:01

Al Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili

Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche

per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna

Sede Centrale di Roma

Via Monzambano 10

00185 Roma

oop.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

Oggetto: parere igienico-sanitario su progetto di realizzazione struttura per pubblica utilità nelle aree pertinenziali della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia in Via Bartolo Longo 62. Accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 2 DPR n.383/1994.

Amministrazione proponente: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Provveditorato Interregionale per le OO. PP. per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna – Ufficio 4 Tecnico II m- Sez. 5

In relazione alla Vs. nota n. 0033680 di Prot. 633 del 05/10/2022, pervenuta a questo Servizio in data 06/10/2022 con protocollo n. 00195273, valutata la documentazione allegata, la relazione tecnica e gli elaborati grafici, si esprime parere igienico-sanitario favorevole alle seguenti condizioni:

- 1) l'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite l'allaccio alla più vicina fogna comunale e al relativo impianto di depurazione;
- 3) le finestre della sala attesa familiari dovranno essere proporzionate in modo da assicurare un C.I.D. medio non inferiore al 2%, comunque la superficie apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;



- 4) i servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, di colonna di scarico munita al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canna di esalazione sfociante oltre il piano di copertura;
- 5) i servizi igienici sprovvisti di aerazione diretta dovranno essere dotati di aspirazione meccanica in grado di assicurare un ricambio d'aria non inferiore a 6 volumi ora;

Il Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Baldassarre



Il Direttore U.O.C.
~~dott. Stefano Marzani~~

