


Dipartimento di Prevenzione

Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis

U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili

Direttore Dott. Stefano Marzani

Via del Casale de Merode n. 8 - 00147 Roma

Tel. 06 51007514/7604 Fax 0651009032

e-mail: interzonale.paap@aslroma2.it

pec: paap@pec.aslroma2.it

ASL ROMA 2
UOC PROGETTI ABITABILITA' E ACQUE POTABILI
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento inviato)

0239701/2022
12/12/2022 13:14:02

Al Ministero delle Infrastrutture e della
 Mobilità Sostenibili
 Provveditorato Interregionale per le Opere
 Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
 Ufficio Dirigenziale 3 Tecnico 1
 Sede Centrale di Roma
 Via Monzambano 10
 00185 Roma

ooppp.lazio-uff3@pec.mit.roma.it

Oggetto: Richiesta di accertamento di conformità ai sensi del D.P.R. 383/94, relativo alla realizzazione di 2 magazzini interrati e dell'area Bunker atta ad ospitare il sistema Ethos – Adaptive Intelligence Radiotherapy nel nuovo Bunker 3 ed un sistema CyberKnife nel nuovo Bunker 2 nell'ambito di Reparto di Radioterapia già esistente all'interno del Complesso Ospedaliero Fatebenefratelli di Via Cassia 600 – Roma.

Amministrazione Proponente: Provincia Religiosa di San Pietro – Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio _ Fatebenefratelli:

In relazione alla Vs istanza n. 0016608 di prot. 665 del 12/05/2022, pervenuta a questo Servizio in data 13.05.2022 e protocollata al n. 0103128/2022, valutati, la documentazione integrativa del 19/11/2022 prot. n. 0225451, la relazione tecnico-illustrativa e gli elaborati grafici, relativi all'immobile di cui all'oggetto, si esprime senza pregiudizio sulla normativa specifica di settore parere igienico sanitario favorevole alle seguenti condizioni:

- 1) l'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite allaccio alla fognatura comunale con destinazione finale al relativo impianto di depurazione;
- 3) le finestre dello studio medico dovranno essere proporzionate in modo da assicurare un C.I.D. medio non inferiore al 2%, comunque la superficie apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
- 4) i pavimenti e le pareti di tutti gli ambienti dovranno essere realizzati con materiali uniti, lavabili e disinfettabili;
- 5) le sale trattamento dovranno essere dotate di idoneo impianto di ricambio dell'aria;

- 6) i servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili e disinfettabili, di colonne di scarico munite al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canne di esalazione sfocianti oltre il piano di copertura;
- 7) i servizi igienici e gli spogliatoi del personale se sprovvisti di aerazione diretta dovranno essere dotati di idoneo impianto in grado di assicurare un ricambio d'aria non inferiore a 6 volumi/ora;
- 8) al di sotto del piano di calpestio con attaccatura a terra dovranno essere previsti idonei sistemi atti ad impedire l'umidità da risalita.

Si raccomanda di adottare semplici ed economici accorgimenti finalizzati alla riduzione dell'ingresso del gas Radon negli ambienti di vita e di lavoro con particolare riguardo ai piani interrati/seminterrati e a quelli che poggiano direttamente sul terreno (P.N.R. 2008).

Il Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Baldassarre



Il Direttore U.O.C.
Dott. Stefano Marzani

