



Ministero dell'Interno

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ROMA**

Al Provincia Religiosa di San Pietro
"Ospedale Villa San Pietro Fatebenefratelli"
Via Cassia, 600 00189 Roma
Pec: d.tursi@pec.archrm.it

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI – POLO DI MONTE MARIO

Indirizzo polo Via Andrea Verga, 1
☎ numero telefono polo 063384777
✉ PEC polomontemario.roma@cert.vigilfuoco.it

VALUTAZIONE DEL PROGETTO - (art.3, D.P.R. 151/11) (favorevole)			
Istanza	Prot. 83385 del 03.12.2021		
Azienda	Provincia Religiosa di San Pietro "Ospedale Villa San Pietro Fatebenefratelli"		
N° pratica	665	Progressivo Richiesta	PIN
Attività	Pratiche di cui al D.lgs 230/95 soggette a provvedimenti autorizzativi assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del D.lgs 230/95 adesso art.52 del D.lgs 31/7/2020, n° 101 (Att 58.1.Bdell'allegato I al D.P.R.151/11)		
Indirizzo	Via Cassia, 600		
Progettista	Ing. Vincenzo Grisolia		

In riscontro alla istanza indicata in oggetto si comunica che è stata esaminata la documentazione tecnica trasmessa in allegato relativa al progetto di realizzazione di un edificio da adibire a centro radioterapico che utilizza apparecchiature con energia delle particelle accelerate pari a 6000 KeV.

Il nuovo fabbricato sarà costituito da due piani fuori terra: al piano terra saranno realizzati due bunker destinati ad ospitare le due apparecchiature (Cybernknife e Ethos) oltre a locali uffici, accettazione, servizi e spogliatoi per il personale; al piano primo, al quale si accede esclusivamente dall'esterno, saranno ubicati i locali tecnici per l'alloggiamento dei macchinari gli impianti degli impianti aeraulici a servizio delle sale trattamento e dei locali accessori. Nella sala al piano terra dove si prevede la presenza dei pazienti e del pubblico sono previste due uscite di sicurezza che immettono direttamente all'esterno ed una comunicazione, di tipo protetto, con il resto del fabbricato adiacente esistente, già adibito a laboratorio per radioterapia.

Sono previsti estintori portatili, idranti DN 45 ed impianto di rilevazione fumo ed allarme incendio.

Dal procedimento di verifica e controllo, effettuato in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 87 del Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (DPR 64/2012), è risultato che il progetto allegato all'istanza indicata in oggetto è conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, a condizione che vengano attuate le prescrizioni di seguito indicate :

1. qualora per gli impianti aeraulici e/o per altri impianti si preveda l'attraversamento del compartimento adiacente, si installino sistemi di protezione funzionali all'impianto e tali da non vanificare la caratteristica di compartimentazione prevista in progetto.

Il Responsabile della verifica e controllo
(DCS Paolo Parlani)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*

- Visto il parere espresso dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi;

si comunica che il progetto all'istanza indicata in oggetto, presentato a firma del professionista Ing. Vincenzo Grisolia ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del DPR n.151/2011, è conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, alle condizioni indicate dal Responsabile della verifica e controllo.

Si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate all'art.4 del DM 7.8.2012 e con la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

Il Delegato alla firma
(DV Ing. Roberto EMMANUELE)
(firmato digitalmente)