



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2REGIONE
LAZIO**Dipartimento di Prevenzione**

Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis

U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili

Direttore Dott. Stefano Marzani

Via del Casale de Merode n. 8 - 00147 Roma

Tel. 06 51007514/7604 Fax 0651009032

e-mail: interzonale.paap@aslroma2.it

pec: paap@pec.aslroma2.it

ASL ROMA 2
UOC PROGETTI ABITABILITÀ E ACQUE POTABILI
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento inviato)
0219493/2022

10/11/2022 12:17:08

Al Ministero delle Infrastrutture

e della Mobilità Sostenibili

Provveditorato Interregionale

per le Opere Pubbliche

Per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna

Sede Centrale di Roma

Provveditore Ing. Vittorio Rapisarda Federico

Via Monzambano 10

00185 Roma

oop.lazio.uff3@pec.mit.gov.it

Oggetto: parere igienico-sanitario su progetto definitivo per la "Valorizzazione del Museo Palatino con la ristrutturazione del secondo piano e la realizzazione della terrazza panoramica".

Richiesta di accertamento di conformità urbanistica ex art. 2 D.P.R. 383/94. CdS n.684

Amministrazione Proponente: Ministero della Cultura-Parco Archeologico

In relazione alla Vs. istanza n. 0029668 di prot. 684 del 06/09/2022, pervenuta a questo Servizio in pari data e protocollata al n. 0174217/2022, valutati la documentazione allegata, la relazione tecnica e gli elaborati grafici si esprime parere igienico-sanitario favorevole ai lavori previsti alle seguenti condizioni:

- 1) L' approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite l'allaccio alla più vicina fogna comunale e al relativo impianto di depurazione;



- 3) le finestre dei locali ufficio e del locale bar dovranno essere proporzionate in modo da assicurare un C.I.D. medio non inferiore al 1%, comunque la superficie apribile non dovrà essere inferiore ad 1/16 della superficie del pavimento;
- 4) dovrà essere riservato uno spogliatoio con servizio igienico al personale del bar;
- 5) i servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, di colonna di scarico munita al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canna di esalazione sfociante oltre il piano di copertura;
- 6) i servizi igienici sprovvisti di aerazione diretta dovranno essere dotati di aspirazione meccanica in grado di assicurare un ricambio d'aria non inferiore a 6 volumi ora.

Il Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Baldassarre



Il Direttore U.O.C.
Dott. Stefano Marzani

