



SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Via Enrico Fermi, 2 - 00044 Frascati (RM)
TEL. 0693275323 Pec: sisp@pec.aslroma6.it

Prot. 84394/2022

Frascati, 02/12/2022

Ministero delle infrastrutture e della
Mobilità sostenibili
Provveditorato interregionale per le opere
Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo
e la Sardegna
Sede centrale di Roma
oop.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

P.c.

Direttore Dipartimento di Prevenzione
Asl Roma 6
Dott. Mariano Sigismondi

Oggetto: CdS n. 676 - PNRR - Ministero della Giustizia - Tribunale Ordinario di Velletri - Realizzazione della "Cittadella della Giustizia" - Palazzo del Tribunale - CUP: D17B18000070001 - Riqualificazione del compendio immobiliare pubblico, sito in Velletri, con destinazione ad uffici giudiziari.

1^ Conferenza dei Servizi decisoria - Prot. n° 0026797 del 01-08-2022

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Provveditorato interregionale per le opere Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna - Ufficio Dirigenziale 4 Tecnico II

Parere ASL RM6

Rif. nota prot. Min. Infr. n° 0039632 del 18-11-22 (prot. gen. ASL RM6 n. 81057 del 22/11/22).

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione acquisita con nota prot. Min. Infr. n° 0039632 del 18-11-22 (prot. gen. ASL RM6 n. 81057 del 22/11/22) si esprime parere favorevole in merito agli specifici aspetti igienico sanitari per la tutela della salute pubblica, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni.

- Garantire che l'aumento del fabbisogno idrico indotto dal nuovo insediamento sia coerente con le disponibilità idriche (allaccio alla rete acquedottistica comunale) ed in conformità al D. Lgs. 31/2001 per le acque destinate al consumo umano;
- assicurare che l'aumento del carico inquinante previsto sia congruo rispetto alle attuali potenzialità degli impianti di depurazione e della rete fognaria;
- applicare i principi e le disposizioni riportate nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ai fini della tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettromagnetici;
- assicurare l'edificazione mediante applicazione di opportuni criteri costruttivi tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione al gas Radon, prevedendo la verifica, ad intervento ultimato, dell'efficacia delle misure adottate mediante determinazioni delle concentrazioni residue, prima dell'occupazione dei fabbricati.



Il Dirigente S.I.S.P.