


DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Direttore: dr. Giancarlo Ricciardelli
Unità Operativa Prevenzione Collettiva Ambito 3
Casapulla-Curti-San Prisco-S.Maria C.V.-San Tammaro Cancelli Arnone
Grazzanise S.Maria La Fossa
Responsabile Dr. A.Maria Vigliano
Via Giotto – 81055 S.MARIA C.V. (CE) tel.0823/797429 pec:uopc.santamariacv@pec.aslcaserta.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Campania , il Molise, La Puglia e la Basilicata
Asl CE Prot. n. 0040967/UOPC2138 del 13-02-2023

CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE IN ...
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it


Oggetto: Conferenza dei Servizi preliminare in forma semplificata e in modalità sincrona- **INTERVENTO :**
 PNC- PNR- Lavori di realizzazione del nuovo padiglione detentivo presso la casa circondariale
 “Francesco Uccella” nel territorio di S. Maria C.V.- Trasmissione rilievi.

In riferimento all’oggetto,

esaminati gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica per quanto di competenza,

considerato che agli atti di questo ufficio risulta che la Casa Circondariale di che trattasi per l’approvvigionamento idrico utilizza acqua di pozzo e che dista in linea d’aria circa 500 metri dallo STIR (importante impianto di raccolta , vagliatura e imballaggio dei RSU),

si è preso atto che la relazione tecnica di fattibilità non contiene alcun riferimento alle suddette criticità, infatti in relazione all’approvvigionamento idrico sarebbe stato necessario valutare se la fonte attuale è idonea da un punto di vista quantitativo e qualitativo, mentre per lo STIR, si ritiene a giudizio della scrivente, non opportuno incrementare ulteriormente la popolazione carceraria dal momento che in caso di incendio dell’impianto (e si già verificato pochi anni fa più di una volta) la struttura potrebbe essere investita dai fumi tossici con possibili danni alla salute degli occupanti.


La Responsabile UOPC Ambito 3
Dott.ssa/Vigliano Anna Maria
