



DIREZIONE OPERAZIONI
Investimenti e Servizi per l'Ambiente
Permitting, Patrimonio e Nuovi Asset
Patrimonio ed Acquisizione Nuovi Asset

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

Per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna

Sede Centrale di Roma

PEC: oop.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

Oggetto: CdS n. 698 – Programma “Potenziamento infrastrutturale dell’Arma dei Carabinieri per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso”- Cap.7410. Lavori di miglioramento degli argini e dei piazzali del Centro Carabinieri Tevere sito in via dei Campi Sportivi 15, Roma.

In riferimento all’oggetto, alla nota trasmessa da Codesto Ministero, Vs Protocollo n. U. 4827 del 09/02/2023, la scrivente Società rileva quanto sotto riportato.

Dalla documentazione ricevuta si evince che l’intervento riguarda la realizzazione di nuove opere di protezione spondali del fiume Tevere, opere di approdo, varo ed alaggio, sistemazione superficiale e ripristino attrezzature sportivo-ricreative.

Si fa presente che all’interno dell’area oggetto dell’intervento è presente una tubazione fognaria gestita dalla scrivente Società.

Nello specifico trattasi di una tubazione di scarico, in cemento, delle acque di piena relative ad uno “Sfioratore Fognario” con esito al fiume Tevere, DN 800 posto a circa 1,50 m di profondità.

A tal proposito, al fine di salvaguardare tale impianto, si richiede di tener conto delle seguenti prescrizioni:

- lo sbocco del braccio di scarico sul fiume deve essere mantenuto sempre libero da qualsiasi impedimento che possa anche parzialmente ostacolare il corretto deflusso delle acque;
- deve essere prevista una fascia di rispetto assoluta totale di 4 metri rispetto all’asse della condotta, che tuteli la stessa da costruzioni edili, nuove alberature, passaggio o parcheggio di mezzi pesanti;
- in caso di lavorazioni da parte della Proprietà che prevedano la movimentazione di terreno nella fascia di rispetto assoluta, è richiesta una preventiva autorizzazione da parte della scrivente Società e l’autorizzazione da parte della Proprietà all’accesso periodico durante la lavorazione di tecnici di ACEA ATO 2 per una verifica dell’operato.
- Garantire l’accesso alla Scrivente, nei casi di manutenzione ordinaria dell’infrastruttura con preavviso pari a 2 giorni lavorativi e, in caso di lavori di manutenzione straordinaria e urgente con un preavviso di 3 ore; a tal proposito si richiede di indicare un recapito telefonico e/o e-mail da contattare.

Si precisa che, qualora vi sia la necessità di effettuare scavi o realizzare manufatti che possano interferire con gli impianti gestiti dalla scrivente, dovranno essere puntualmente concordate le soluzioni tecniche da adottare con il personale tecnico di ACEA Ato2 S.p.A.

Per la verifica preliminare circa la presenza di sottoservizi, si dovranno acquisire le planimetrie inviando formale richiesta all’Unità Tutela della Risorsa Idrica all’indirizzo mail: sottoservizi.ato2@aceaspa.it.

L’istanza dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Oggetto: Comune, indirizzo ed eventuale civico atti a identificare l’area oggetto della richiesta;
- Dati del richiedente (società, persona giuridica/fisica, contatto telefonico e/o e-mail);
- Motivo della richiesta (es. scavo, progettazione, ecc.);

- Indicazione della via e/o stralcio grafico (ad esempio mappa catastale) con evidenziata l'area di interesse.

Al fine di escludere ogni possibile punto di interferenza, e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere effettuate le opportune operazioni per la localizzazione degli impianti, eventualmente ricorrendo anche a scavi di indagine, in collaborazione con il personale tecnico di questa Società, contattabile al seguente indirizzo: Unità Depurazione e Fognature, c.a. Veronica Luzi: veronica.luzi@aceaspa.it.

L'unità sopra indicata inoltre dovrà essere informata circa l'inizio dei lavori con un anticipo di almeno 15 giorni.

Premesso quanto sopra esposto, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole** all'intervento, fatte salve le prescrizioni sopra indicate.

Il Responsabile

