



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI

" in impetu ignis numquam retrorsum "

Prot. n. 30032 del 23.06.2021

Prat. n. **134252**

Spett.le Società SLAM Lavori Aerei SRL
Aeroporto Civile di Capodichino
80144-Napoli
giuseppegenco@pec.it

Al Sig. Sindaco di Napoli

All'Ufficio SUAP di Napoli

OGGETTO: Prevenzione incendi. Società Società SLAM Lavori Aerei SRL Aeroporto Civile di Capodichino 80144-Napoli. Attività relativa alla manutenzione di aeromobili in Hangar. Attività individuata in categoria C di cui al n. 75.3 della Categoria C dell'allegato I del D.P.R. n.151 del 01.08.2011. V.P.A. ai sensi dell'art. n.3 del D.P.R.n.151/2011.

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto, di prot. n. 3032 del 23.06.2021, inerente l'attività in argomento, questo Comando, esaminata la documentazione tecnica allegata e verificata l'appropriatezza e la corretta applicazione delle soluzioni progettuali sulla base della valutazione del rischio, riportata nella documentazione ed eseguita nella piena responsabilità del progettista, esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Per quanto non esplicitamente evidenziato nella documentazione tecnica presentata, dovranno comunque essere rispettate le norme e le regole tecniche nonché i criteri generali di sicurezza antincendio, vigenti per le specifiche attività oggetto della valutazione in argomento.

Inoltre si forniscono le seguenti indicazioni correttive per il superamento delle difformità rilevate rispetto a quanto richiesto al punto G.2.9 del D.M. 18/10/2019:

1) Impianto antincendio dovrà coprire tutta l'attività sia per prestazioni idrauliche che per posizione degli idranti, evidenziando che il gruppo di pompaggio dovrà essere dotato di specifica alimentazione elettrica dedicata, dal gruppo di consegna dell'energia elettrica.

Ultimati i lavori di realizzazione del progetto, il titolare, prima dell'esercizio dell'attività, è tenuto a far pervenire a questo Comando la *"Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio"*, di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. 151/2011, corredata dell'*"Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio"*, a firma di



2

Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI*" in impetu ignis numquam retrorsum "*

professionista abilitato, e della documentazione di cui all'allegato II del D.M. Interno 7 agosto 2012.

Questo Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettuerà (attività di categoria C) o potrà effettuare (attività di categoria A o B), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, visita tecnica di controllo, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Per la presentazione della suddetta SCIA e relativi allegati (asseverazione, certificazioni, dichiarazioni etc.) dovranno utilizzarsi i modelli ministeriali scaricabili dal sito web www.vigilfuoco.it, sezione "Prevenzione e Sicurezza" - "Servizi di Prevenzione Incendi" - "Modulistica".

