



ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO

Via Castelnuovo Di Porto, 14 - 00060 Sacrofano (Roma)

AREA TECNICA URBANISTICA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
Ufficio 4 – Tecnico II
oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

Regione Lazio
Segretario Generale
Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione Conferenze di servizi
conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: C.d.S. n. 605 – Lavori di sistemazione della condotta per lo scarico delle acque reflue presso la Sede Didattico-Residenziale del Ministero dell'Interno sita in via Veientana, 386, Roma – NUOVI TIPI

Amministrazione Proponente: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Ufficio 4 Tecnico II

Trasmissione nuovi tipi di progetto

Richiesta integrazioni

In relazione alla Conferenza di Servizi in oggetto, si comunica che a questo Ente non risulta pervenuta la convocazione della Conferenza di Servizi, nota n. 23950 del 12/06/2019, né altra documentazione ad eccezione della nota di trasmissione nuovi tipi in oggetto, prot. n. 44705 del 27/12/2022, pertanto, questo Ente non ha avuto la possibilità di intervenire nel procedimento e di visionare tutta la relativa documentazione.

Tutto ciò premesso e considerato che:

- nella nota di trasmissione dei nuovi tipi progettuali prot. n. 44705 del 27/12/2022 è specificato che “a seguito degli adeguamenti richiesti dalle amministrazioni competenti, il progetto ha subito modeste modifiche, che riguardano in particolare la realizzazione di gabbioni al punto di arrivo della tubazione, e che hanno portato alla presentazione dei “Nuovi tipi” di cui trattasi”, pertanto, l'intervento originario sottoposto alla prima conferenza di servizi è rimasto invariato salvo la realizzazione di gabbioni al punto di arrivo della tubazione;
- nell'elaborato grafico allegato alla sopra citata nota non sono rappresentati gabbioni nel punto di arrivo della tubazione ma la tubazione termina in un tombino Ø 1000;
- l'area attraversata dalla condotta è un'area boscata all'interno della fascia di rispetto del fosso della Crescenza che costituisce un importante corridoio ecologico dell'area naturale protetta;
- dalla documentazione ricevuta si evince che per la realizzazione della condotta è necessario effettuare opere di ripulitura/disboscamento;

è necessaria alla comprensione degli interventi ed alla prosecuzione dell'istruttoria la trasmissione della seguente documentazione:





- 1) elaborati progettuali relativi al progetto originario per cui è stata indetta la conferenza di servizi;
- 2) nuovi elaborati progettuali in cui siano rappresentati i gabbioni al punto di arrivo della tubazione;
- 3) studio di compatibilità ambientale in cui siano indicate le interferenze del progetto con l'ambiente naturale, in particolare con la vegetazione naturale e con le biocenosi acquatiche, e le misure di compensazione ambientale adottate; lo studio contenga una planimetria che rappresenti la fascia interessata dai movimenti dei mezzi meccanici che consentiranno l'esecuzione dell'opera, nonché la zona di scavo che sarà oggetto di rinaturalizzazione con sole specie erbacee.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga in forma completa prima del termine fissato per l'invio dei pareri nell'ambito della conferenza di servizi il procedimento verrà concluso per improcedibilità per carenza nella documentazione istruttoria.

il Responsabile del procedimento
Ing. Roberta Michetti

il Dirigente tecnico
Dott.ssa Silvia Montinaro