



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2REGIONE
LAZIO**Dipartimento di Prevenzione**

Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis

U.O.C. Servizio Interzonale**Esame progetti, Abitabilità e Acque Potabili**

Direttore Dott. Stefano Marzani

Via del Casale de Merode n.8 - 00147 Roma

Tel. 06 51007514 / 7604 - Fax 0651009032

e-mail: interzonale.paap@aslroma2.it

pec: paap@pec.aslroma2.it

ASL ROMA 2
UOC PROGETTI ABITABILITA' E ACQUE POTABILI
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento inviato)

0207466/2022

24/10/2022 12:49:05

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
Sede Centrale di Roma
Il Provveditore
Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico
Il Dirigente Ufficio 3 Tecnico 1
Dott. Ing. Carlo Guglielmi
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Alessia Costa
Estensore
Dott. Arch. Luca Rijtano
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
Email cert: oopp.lazio-uff4@pec.mit.gov.it
Email : segreteria.ut4roma@mit.gov.it

Oggetto: CdS 672 – Convocazione conferenza per l'esame riguardante l'Intervento di razionalizzazione del compendio militare denominato "Caserma 8° Cerimant", sito in Roma alla via Prenestina – Tor Sapienza – Scheda RMB1772, nuova costruzione del Polo Archivistico in uso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dell'areaq comune di accesso; Costituzione di una servitù di passaggio perpetua nel sottosuolo di area privata ai fini di realizzazione di un'opera d'urbanizzazione primaria di collegamento alla rete fognaria già esistente su via pubblica.
Amministrazione Proponente: Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale

In riferimento alla Vs posta certificata CDS 672 Prot n. 19552 del 03/06/2022, pervenuta allo scrivente Servizio e protocollata al n. 117362/202 in pari data e la successiva, CDS 672 Prot. 30612 del 13/09/2022, pervenuta e protocollata al n. 179547/2022 in pari data, valutata la documentazione e i nuovi elaborati grafici, relativi all'intervento di cui all'oggetto, si esprime parere igienico – sanitario favorevole alle condizioni seguenti:

- 1) l'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite allaccio alla fognatura comunale con destinazione finale al relativo impianto di depurazione;
- 3) Il locale "ristoro" dovrà essere dotato di un idoneo impianto di ricambio dell'aria;



- 4) i servizi igienici sprovvisti di aerazione diretta dovranno essere dotati di aspirazione meccanica in grado di assicurare un ricambio d'aria non inferiore a 6 volumi/h;
- 5) i servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili e disinfettabili, di colonne di scarico munite al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canne di esalazione sfocianti oltre il piano di copertura.

Il Direttore U.O.C.