



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2REGIONE
LAZIO**Dipartimento di Prevenzione**

Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis

U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili

Direttore Dott. Stefano Marzani

Via del Casale de Merode n. 8 - 00147 Roma

Tel. 06 51007514/7604 Fax 0651009032

e-mail: interzonale.paap@aslroma2.it

pec: paap@pec.aslroma2.it

ASL ROMA 2
UOC PROGETTI ABITABILITA' E ACQUE POTABILI
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento inviato)

0130734/2023**10/07/2023 13:01:08**

Al Ministero delle Infrastrutture e della
 Mobilità Sostenibili
 Provveditorato Interregionale per le Opere
 Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
 Ufficio Dirigenziale 3 Tecnico 1
 Sede Centrale di Roma
 Via Monzambano 10
 00185 Roma

ooppp.lazio-uff3@pec.mit.roma.it

Oggetto: parere igienico-sanitario su progetto di rifunzionalizzazione e restauro Stadio dei Marmi – Parco del Foro italico.

C.d.S. n.706 –

Amministrazione Proponente: Sport e Salute S.p.A.

In relazione alla Vs istanza n. 0015295 di prot. 706 del 27/04/2023, pervenuta a questo Servizio in pari data e protocollata al n.0082005/2023, valutati, la documentazione allegata, la relazione tecnico-illustrativa e gli elaborati grafici, relativi all'immobile di cui all'oggetto, si esprime parere igienico-sanitario favorevole alle seguenti condizioni:

- 1) l'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite l'allaccio alla più vicina fogna comunale e al relativo impianto di depurazione funzionante e recettivo;
- 3) I servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, di colonna di scarico munita al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canna di esalazione sfociante oltre il piano di copertura;



- 4) i servizi igienici e gli spogliatoi, sprovvisti di aerazione diretta, dovranno essere dotati di idoneo impianto di aspirazione meccanica in grado di assicurare un ricambio di aria non inferiore a 6 volumi/ora;
- 5) I locali infermeria/primo soccorso dovranno essere dotati di idoneo impianto di ricambio dell'aria.

Si fa presente che il Soggetto Proponente dovrà far pervenire presso questo Servizio ricevuta di avvenuto versamento di **euro 103,30** dovuto alla ASL Roma 2 – Servizio Interzonale Progetti Abitabilità Acque Potabili ai sensi del Tariffario Regionale (D.G.R. Lazio del 19/12/1995 n. 10740) da effettuare tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: codice IBAN IT 79M0100503221000000218020 – BNL Agenzia 21 – codice sportello 6321 - Via Tiburtina, 399 - 00159 Roma -- Causale: PAAP – Parere igienico sanitario su progetto edilizio

Il Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Baldassarre



Il Direttore U.O.C.
Dott. Stefano Marzani

