

Dipartimento di Prevenzione
Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis
U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili
Direttore Dott. Stefano Marzani
Via del Casale de Merode n. 8 - 00147 Roma
Tel. 06 51007514/7604 Fax 0651009032
e-mail: interzonale.paap@aslroma2.it
pec: paap@pec.aslroma2.it

ASL ROMA 2
UOC PROGETTI ABITABILITÀ E ACQUE POTABILI
Protocollo ESTERNO In USCITA (documento inviato)
0097185/2023
19/05/2023 11:35:26

Al prof. Marco Elefanti
Direttore Generale
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Largo Francesco Vito 1

Oggetto: parere igienico-sanitario su progetto di realizzazione nuovo complesso ospedaliero denominato "Gemelli Cuore", costituito da un piano interrato e 5 piani fuori terra, all'interno dell'area del Complesso Campus universitario del Policlinico
Agostino gemelli in Largo Francesco Vito 1.

Proprietario Fondazione Policlinico Gemelli e altri **Richiedente e Delegato** Geom. Pierluigi Viti

Il presente parere e le planimetrie aventi stesso numero di protocollo, timbrate e firmate da questo Servizio, costituiscono un unico documento e non possono essere disgiunti, pena nullità del parere.

In relazione alla Vs istanza N. 0073107 del 13.04.2023, visti la documentazione allegata, la relazione tecnica e gli elaborati grafici, si esprime parere igienico-sanitario favorevole, senza pregiudizio per la normativa specifica di settore, ai lavori previsti, alle seguenti condizioni:

- 1) L'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite l'allaccio alla più vicina fogna comunale e al relativo impianto di depurazione di Roma Sud (Rif. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura comunale prot. n. QL 49649 del 16/07/2020);
- 3) le finestre delle stanze di degenza, del day-hospital, dei locali ufficio, della reception, dovranno essere proporzionate in modo da assicurare un C.I.D. medio non inferiore al 2%, comunque la superficie apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
- 4) la zona preparazione alimenti del bar dovrà possedere pavimento lavabile disinfettabile, e pareti lavabili ed impermeabili, fino ad un'altezza di m. 2; aer illuminazione naturale diretta;
- 5) il personale del bar dovrà avere spogliatoio e w.c. a loro uso esclusivo;
- 6) le sale operatorie/emodinamica, gli ambulatori privi di finestra, i locali medici e infermieri dovranno essere dotati di idoneo impianto di ricambio dell'aria;

- 7) i pavimenti e le pareti degli ambienti destinati ad attività sanitaria (ambulatori, sale operatorie, sale emodinamica, medicheria, locale preparazione farmaci) dovranno essere realizzati con materiali uniti, lavabili e disinfettabili;
- 8) i servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, di colonna di scarico munita al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canna di esalazione sfociante oltre il piano di copertura;
- 9) i servizi igienici e gli spogliatoi sprovvisti di aerazione diretta dovranno essere dotati di idoneo impianto in grado di assicurare un ricambio di aria non inferiore a 6 volumi ora;
- 10) i servizi igienici e gli spogliatoi del personale dovranno essere proporzionati al numero dei lavoratori, secondo quanto prescritto dal D.lgs. n.106 del 3 agosto 2009;
- 11) al di sotto del piano con attacco a terra dell'edificio dovranno essere previsti idonei sistemi atti ad impedire l'umidità da risalita;
- 12) per i locali di lavoro, situati ai piani interrati, dovrà essere richiesta la deroga all'art.65 D.lgs. 81/2008.

Si raccomanda di adottare semplici ed economici accorgimenti finalizzati alla riduzione dell'ingresso del radon negli ambienti di vita e di lavoro, con particolare riguardo ai piani interrati, seminterrati e a quelli che poggiano direttamente sul terreno (P.N.R. 2008).

N.B.

Il presente parere è privo di valore se disgiunto dalle relative planimetrie riportanti lo stesso numero di protocollo.

Il Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Baldassarre

