
Dipartimento di Prevenzione

Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis

U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili

Direttore Dott. Stefano Marzani

Via del Casale de Merode n. 8 - 00147 Roma

Tel. 06 51007514/7604 Fax 0651009032

e-mail: interzonale.paap@aslroma2.it

pec: paap@pec.aslroma2.it

ASL ROMA 2
UOC PROGETTI ABITABILITÀ E ACQUE POTABILI
Protocollo **ESTERNO** in USCITA (documento inviato)

0000837/2023
03/01/2023 09:13:53

 Al Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili

 Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche

per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna

Sede Centrale di Roma

Via Monzambano 10

00185 Roma

oop.lazio-uff3@pec.mit.gov.it


Oggetto: parere igienico-sanitario su progetto di realizzazione di un container ad uso sperimentale presso l'edificio To6 del Centro Ricerche ENEA casaccia in via Anguillarese 301 – Cds n.690.

Amministrazione proponente: ENEA – Agenzia per le Nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

In relazione alla Vs. nota n. 0037959 di Prot. 690 del 08/11/2022, pervenuta a questo Servizio in data 09/11/2022 e protocollata al n. 0218037/2022, valutati la documentazione allegata, la relazione tecnica e gli elaborati grafici, si esprime parere igienico-sanitario favorevole alle seguenti condizioni:

1. l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite l'allaccio alla più vicina fogna comunale e al relativo impianto di depurazione;
2. l'area di vestizione e l'area di coltivazione dovranno essere dotati di un idoneo impianto di ricambio dell'aria.

Il Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Baldassarre





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2



REGIONE
LAZIO