

Spett. le
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
UFFICIO 2 TECNICO E OO.MM. PER LA
TOSCANA
PEC: [ooppp.toscanamarcheumbria-
uff2@pec.mit.gov.it](mailto:ooppp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it)

OGGETTO: Richiesta parere per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento e della Scuola di Agraria presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI)"

Con riferimento alla Vostra comunicazione del 22/12/2022 relativa all'oggetto, Vi comunichiamo che, secondo gli elaborati e relazioni consultati, non sono presenti linee elettriche di proprietà TERNA S.p.A in corrispondenza della zona oggetto dell'intervento da voi evidenziata.

Tale segnalazione è riferita esclusivamente alle linee con tensione uguale o maggiore a 132.000 Volt.

Per quanto sopra, nulla osta alla realizzazione delle opere.

La presente non ha carattere autorizzativo.

Distinti saluti.

**Unità Impianti Firenze
Il Responsabile
(A. Sciorpes)**

DTCNR/UIFI – SM/rc