

**Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Roma**

Polo di Prevenzione Incendi Pomezia

Prot. N. _____ Allegati _____

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale Per le Opere Pubbliche
Sede Centrale di Roma

ooppp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

Alla Regione Lazio

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Città Metropolitana di Roma Capitale

protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it

Comune di Anzio

protocollo.comuneanzio@pec.it

ASL Roma6

servizio.protocollo@pec.aslroma6.it

Al Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Roma e Rieti

sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Edificio denominato Paradiso sul Mare – Lungomare Zanardelli 139 Anzio

In riscontro alla nota di codesto Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, assunta agli atti con prot.37030 del 19.05.2023, inviata anche a questo Comando, al fine di esprimere l'eventuale parere di competenza si rappresenta che, **qualora trattasi di nuove attività e/o di modifiche sostanziali delle attività, tra quelle elencate nell'allegato I del D.P.R. n° 151 del 01/08/2011 e classificate nell'allegato III del D.M. 07/08/2012**, dovrà essere presentata la seguente documentazione, in conformità a quanto previsto all'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011, n° 151, nelle modalità descritte all'art. 3 del D.M. 07/08/2012:

- 1) Domanda in bollo a firma del titolare responsabile (modello PIN1 2018 Valutazione progetto);
- 2) Ricevuta di versamento effettuato su c/c postale n. 14187009 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma - Servizi resi dai Vigili del Fuoco. L'importo dovuto è quantificato in funzione dei tipi di attività soggette al controllo di prevenzione incendi, qualora previste nel progetto (vedi allegato I D.P.R. 151 del 01/08/2011 e allegato III del D.M. 07/08/2012);
- 3) Relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, in singola copia, che evidenzia l'osservanza del Codice di Prevenzione Incendi allegato al D.M. 3 agosto 2015 così come modificato e integrato con D.M. 18 ottobre 2019, e/o delle specifiche norme o regole tecniche verticali di sicurezza antincendio per attività principali e/o secondarie;
- 4) Elaborati grafici, a firma di professionista abilitato, in singola copia, redatti in conformità dell'allegato I al D.M. 07/08/2012.

Si informa che gli uffici di questo Comando, siti in Pomezia – via Cincinnato snc, sono aperti al pubblico il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.45 alle 16.45 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00.

Fermo restando quanto sopra, si richiama l'osservanza del D.lgs.139/2006, che prevede all'art.20, sanzioni penali nei confronti di chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Il Funzionario del Polo di Pomezia
DS Alessandro Perlini
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

Per il COMANDANTE PROVINCIALE
DV Francesco Scarito
(firmato digitalmente ai sensi di legge)