



Roma, 09.09.2020

*Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo*
Parco archeologico del Colosseo
Piazza S. Maria Nova 53 – 00186 Roma
Tel. 06699841– Fax 066787689
mbac-pa-colosseo@mailcert.beniculturali.it
pa-colosseo@beniculturali.it

SPETT.LE AZIENDA SANITARIA
LOCALE
ROMA 2

c.a. Direttore S, Marzani
Dott. Baldassarre
U.O.C. Servizio Interzonale
Esame Progetti e Acque potabili
Via Casale de Merode n.8
00147 Roma
interzonale.paap@aslroma2.it

Prot. N. 4105 Allegati.....

- dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it
- paap@pec.aslroma2.it

OGGETTO: MiBACT – Parco archeologico del Colosseo- **richiesta di parere igienico sanitario**
protocollo d'ingresso 0103558/2020 del 24.06.2020 inoltrato via PEC: MiBACT PA-COLOSSEO
/24.06.2020/0003009- PI (34.43.01/8/2020). Progetto dell'area "ex Giardinieri" al Palatino.

Trasmissione attestato esistenza di opere di urbanizzazione primaria. Rif. Acea ATO2 SPA
n.8003796717.

Nell'ambito delle attività istituzionali di valorizzazione del Parco archeologico del Colosseo
è stato redatto il progetto per un'area dedicata alla didattica e nella quale saranno implementati i
servizi igienici per i visitatori con spazi dedicati ai bambini ed alle famiglie che visitano l'area
archeologica.

Questo Ufficio ha presentato a Codesta Spettabile Azienda, con nota **protocollo d'ingresso**
n. 0103558/2020 del 24.06.2020, il progetto e le documentazioni di rito e la relativa richiesta del
parere igienico sanitario di competenza.

L'area è inserita nei giardini Farnesiani del Palatino ed è contraddistinta al Catasto al
Foglio n. 499, Particella 61,62,63, denominata "area ex Giardinieri".

A seguito di quanto richiesto all'atto della presentazione del progetto si trasmette l'attestazione
rilasciata dall'ACEA acqua ATO 2 Prot. 338440/P del 10.08.2020 sull'esistenza di opere di



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

[Handwritten signature]



Roma.

*Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo*

Parco archeologico del Colosseo

Piazza S. Maria Nova 53 – 00186 Roma

Tel. 06699841 – Fax 066787689

mbac-pa-colosseo@mailcent.beniculturali.it

pa-colosseo@beniculturali.it


urbanizzazione primaria riferite alle reti di “distribuzione” idrica e fognaria del lotto del terreno interessato dal progetto,

Si chiede con cortese sollecitudine il rilascio del parere in oggetto relativo al progetto, si sottolinea che l'intervento è inserito nel piano strategico di valorizzazione ed implemento dei servizi per il pubblico.

Nel ringraziare Codesta Azienda per l'attenzione si sottolinea l'urgenza della presente.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Alfonsina Russo



MGF



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2



REGIONE
LAZIO

Dipartimento di Prevenzione
Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis
U.O.C. Servizio Interzonale
Esame Progetti Abitabilità e Acque Potabili
Direttore Dott. Stefano Marzani
Via del Casale de Merode n. 8 - 00147 Roma
Tel. 06 51007514/7604 Fax 0651009032
e-mail: interzonale.paap@aslroma2.it
pec: paap@pec.aslroma2.it

ASL ROMA 2
UOC PROGETTI ABITABILITÀ E ACQUE POTABILI
Protocollo ESTERNO In USCITA (documento inviato)
0145393/2020
10/09/2020 12:58:49

Al Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo

Parco archeologico del Colosseo

Piazza S. Maria Nova, 53 - 00186 Roma

mbac-pa-colosseo@mailcert.beniculturali.it

pa-colosseo@beniculturali.it

Oggetto: parere igienico-sanitario su progetto di rifunionalizzazione degli edifici, realizzazione nuovi bagni e spazi per la valorizzazione dell'area monumentale nel Parco archeologico del Colosseo.

In relazione alla Vs. istanza prot. n. 3009 del 24.06.2020, pervenuta a questo Servizio in pari data e protocollata al n. 0103558/2020, valutata la documentazione allegata, la relazione tecnica e gli elaborati grafici, relativi all'immobile di cui all'oggetto, si esprime parere igienico-sanitario favorevole alle seguenti condizioni:

- 1) l'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite allaccio alla fognatura comunale con destinazione finale al relativo impianto di depurazione;
- 3) le finestre dello spazio eventi e del locale accoglienza ufficio dovranno essere proporzionate in modo da assicurare un C.I.D. medio non inferiore al 2%, comunque la superficie apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
- 4) i servizi igienici dedicati ai bambini dovranno essere aerati ed illuminati naturalmente;
- 5) i servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili e disinfettabili, di colonne di scarico munite al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canne di esalazione sfocianti oltre il piano di copertura;
- 6) i servizi igienici sprovvisti di aerazione diretta dovranno essere dotati di idoneo impianto in grado di assicurare un ricambio d'aria non inferiore a 6 volumi/ora;



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2



REGIONE
LAZIO

- 7) al di sotto del piano terra dell'edificio dovranno essere previsti idonei sistemi atti ad impedire l'umidità da risalita.

Si raccomanda di adottare semplici ed economici accorgimenti finalizzati alla riduzione dell'ingresso del gas Radon negli ambienti di vita e di lavoro con particolare riguardo ai piani interrati/seminterrati e a quelli che poggiano direttamente sul terreno (P.N.R. 2008).

Il Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Balassarre



Il Direttore U.O.C.

