



Roma, 07/02/2020

**Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo**
Parco archeologico del Colosseo
Piazza S. Maria Nova 53 - 00186 Roma
Tel. 06699841 - Fax 066787689
mbac-pa-colosseo@mailcert.beniculturali.it
pa-colosseo@beniculturali.it

Spett.le
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Roma
Via Genova, 3/a - 00184 Roma
Mail: comando.roma@vigilfuoco.it
PEC: com.roma@cert.vigilfuoco.it

Prot. N. 686 Allegati 2

**OGGETTO: Roma - Palatino - Area "Ex Giardinieri", progetto rifunionalizzazione degli edifici, nuovi bagni e creazione di spazi per la valorizzazione dell'area monumentale. Il nuovo Kindergarden - Parco dei Piccoli.
Richiesta di parere ai sensi del D.P.R. 151/2011.**

Il Parco archeologico del Colosseo, istituito con D.M n. 15 del 12 gennaio 2017 con la finalità di assegnare a un istituto dotato di autonomia speciale il compito di provvedere alla tutela e alla valorizzazione dell'area archeologica centrale di Roma è impegnato a rappresentare, sempre più, un volano per l'economia cittadina e nazionale.

Il Parco promuove e svolge le sue attività istituzionali attraverso una costante educazione alla memoria ed alla promozione e valorizzazione del proprio patrimonio archeologico in tale ambito si colloca il progetto di ri funzionalizzazione degli spazi e dei manufatti oggi fatiscanti della c.d. area degli "ex giardinieri".

Con la presente si richiede a Codesto Spettabile Comando un parere formale relativamente alla necessità di considerare soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 151/2011, le attività della nuova struttura in oggetto che sarà realizzata da questo Ufficio all'interno del Parco Archeologico del Colosseo secondo quanto previsto nel piano strategico.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo padiglione inserito nella cornice dei giardini farnesiani sulla sommità del colle Palatino in adiacenza al roseto di G. Boni, in sostituzione dei vecchi manufatti fatiscanti, che erano adibiti in passato a magazzini e locali degli addetti alle manutenzioni.

I manufatti sono di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato ed accatastati al Foglio n. 499 particelle n. 61, 62, 63 per complessivi circa mq 340.

Il fortissimo afflusso di pubblico impone alla scrivente di provvedere all'implemento dei servizi igienici e di accoglienza del pubblico in quanto l'attuale situazione non consente di garantire un servizio di pubblica utilità adeguato alla richiesta del pubblico.

*Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ROMA
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI - POLO "CENTRALE"

FILETIO
✓

Prot. n. Vedi segnatura di protocollo Allegati.....

Al Ministero per i Beni e le attività Culturali
e per il Turismo
Parco Archeologico del Colosseo
mbac-pa-colosseo@mailcert.beniculturali.it

Roma li, data del protocollo
Via Genova, n° 1 - 00184 Roma
☎ 06.46721
✉ com.roma@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Palatino - area "ex Giardinieri" - progetto per la realizzazione di un parco per bambini.

In riferimento alla nota n. 686 del 07/02/2020, si comunica che trattandosi di un'attività di tipo didattico con numero massimo di presenze inferiore a 100 persone, la stessa non è soggetta agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011 (cfr punto 67 allegato I al DPR n.151/2011).

A un buon conto, si fa presente che in materia di sicurezza antincendio dovranno essere rispettate e attuate le disposizioni previste dal punto 11 dell'allegato tecnico al D.M. 26/08/1992.

Di seguito si riporta il testo integrale del punto 11 dell'allegato tecnico al D.M. 26/08/1992.

11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo «0» (non superiori a 100 presenze)

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.

Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola.

Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.



Il responsabile dell'Ufficio

