



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ROMA
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI - POLO "CENTRALE"

Prot. n. Vedi segnatura di protocollo Allegati.....
Fascicolo **76052** (da citare sempre nella risposta)

Roma li, data del protocollo
Via Genova, n° 1 - 00184 Roma
☎06.46721
✉ polocentrale.roma@cert.vigilfuoco.it

A/ Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
sede Centrale di Roma
oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

Oggetto: C.d.s. n. 717 – parco archeologico del Colosseo – intervento di miglioramento e valorizzazione per la realizzazione di un'area di accoglienza dedicata ai bambini ospiti del parco archeologico denominata *Il Parco dei Piccoli (Kindergarten)*.

In riferimento nota n. 43327 del 13/12/2023, si conferma il parere espresso con la nota n. 8976 del 12/02/2020.

Si resta a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento.


Il Responsabile dell'Ufficio



63327 del 13/12/23

m_in: AUCC2A0.REGISTRO UFFICIALE - U.0043327-13-12-2023
giopvvi:COM=RM.REGISTRO
UFFICIALE.I.0098238.13-12-2023.h.10:55



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
Sede Centrale di Roma
* * * * *

N. di Prot. – **717**
Risposta alla nota n. 93370

All.....
del 28/11/2023

Roma,
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma
Tel. 06492352834 – Fax 06492352709
Email cert: oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Ufficio Prevenzione Incendi – Polo Centrale
Via Genova, 1 - 00184 Roma
PEC: com.roma@cert.vigilfuoco.it
polocentrale.roma@cert.vigilfuoco.it

e, p.c. all' Amministrazione proponente
Ministero della cultura
Parco archeologico del Colosseo
Piazza S. Maria Nova, 53
00186 Roma
PEC: pa-colosseo@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: C.d.s. n. 717 – Parco archeologico del Colosseo – Intervento di “Miglioramento e valorizzazione per la realizzazione di un'area di accoglienza dedicata ai bambini ospiti del parco archeologico del Colosseo denominata Il Parco dei Piccoli (Kindergarten)”, ricadente all'interno dell'area demaniale del Parco archeologico del Colosseo – NCEU Foglio 499, p.lle 61-62-63

Amministrazione Proponente: Ministero della cultura – Parco archeologico del Colosseo

In riferimento alla nota che si riscontra a margine, pervenuta presso questo Provveditorato con nota n. 41300 del 28/11/2023, si rappresenta che, come segnalato nella nostra nota n. 38067 del 03/11/2023 di convocazione della Conferenza di servizi in oggetto, preliminarmente alla stessa è stata trasmessa da Codesto Ufficio Prevenzione Incendi all'Amministrazione proponente la nota n. 8976 del 12/02/2020, che si riallega alla presente, nella quale si comunicava “che trattandosi di un'attività di tipo didattico con numero massimo di presenze inferiore a 100 persone, la stessa non è soggetta agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011”.

Si richiede, pertanto, qualora non siano intervenute modifiche progettuali o normative rilevanti, di confermare il succitato parere anche nell'ambito della Conferenza di servizi in corso.

Si ribadisce, inoltre, quanto già affermato nella nostra nota n. 23680 prot. del 28.06.2023, che si allega per completezza, relativamente alla richiesta di presentazione dell'istanza di cui all'art.3 del D.P.R. del 01/08/2011 n. 151.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Alessia Costa

ALESSIA COSTA
MIMS
02.12.2023 16:12:46 UTC

VISTO: IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Carlo Guglielmi

Firmato digitalmente da
CARLO GUGLIELMI

O = MiMS
C = IT

L'estensore: Dott. Arch. Luca Rijitano

LUCA
RIJTANO
MIMS
28.11.2023
15:16:29
UTC





Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ROMA
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI - POLO "CENTRALE"

FILETIEI
P

Prot. n. Vedi segnatura di protocollo Allegati.....

Al Ministero per i Beni e le attività Culturali
e per il Turismo
Parco Archeologico del Colosseo
mbac-pa-colosseo@mailcert.beniculturali.it

Roma li, data del protocollo
Via Genova, n° 1 - 00184 Roma
☎06.46721
✉ com.roma@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Palatino - area "ex Giardinieri" - progetto per la realizzazione di un parco per bambini.

In riferimento alla nota n. 686 del 07/02/2020, si comunica che trattandosi di un'attività di tipo didattico con numero massimo di presenze inferiore a 100 persone, la stessa non è soggetta agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011 (cfr punto 67 allegato I al DPR n.151/2011).

A un buon conto, si fa presente che in materia di sicurezza antincendio dovranno essere rispettate e attuate le disposizioni previste dal punto 11 dell'allegato tecnico al D.M. 26/08/1992.

Di seguito si riporta il testo integrale del punto 11 dell'allegato tecnico al D.M. 26/08/1992.

11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo «0» (non superiori a 100 presenze)

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.

Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola.

Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.



Il responsabile dell'Ufficio

