



Dipartimento di Prevenzione
 Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis
U.O.C. Servizio Interzonale
Esame Progetti Abitabilità e Acque Potabili
 Direttore Dott. Stefano Marzani
 Via del Casale de Merode n. 8 - 00147 Roma
 Tel. 06 51007514/7604 Fax 0651009032
 e-mail: interzonale.paap@aslroma2.it
 pec: paap@pec.aslroma2.it

ASL ROMA 2
UOC PROGETTI ABITABILITA' E ACQUE POTABILI
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento inviato)
0062528/2020
10/04/2020 11:15:31

Al Ministero delle Infrastrutture e dei
 Trasporti
 Provveditorato interregionale per le
 Opere Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo
 e la Sardegna
 Sede Centrale di Roma

Oggetto: parere igienico-sanitario su progetto demolizione e ricostruzione residenza dell'Ambasciatore dell'Iraq a Roma, sita in via della Camilluccia 355.

Amministrazione Proponente: Ambasciata della Repubblica dell'Iraq.

In relazione alla Vs. nota prot. n.1403 di Prot. 533 del 16.01.2020, pervenuta a questo Servizio in data 18.02.2020 e protocollata al n. 0030723/2020, valutata la documentazione la documentazione, la relazione tecnica e gli elaborati grafici, relativi all'immobile di cui all'oggetto, si esprime parere igienico-sanitario favorevole alle seguenti condizioni:

- 1) l'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite allaccio alla fognatura comunale con destinazione finale al relativo impianto di depurazione;
- 3) le finestre delle stanze di abitazione dovranno essere proporzionate in modo da assicurare un C.I.D. medio non inferiore al 2%, comunque la superficie apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
- 4) i servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili e disinfettabili, di colonne di scarico munite al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canne di esalazione sfocianti oltre il piano di copertura;
- 5) i servizi igienici sprovvisti di aerazione diretta dovranno essere dotati di idoneo impianto in grado di assicurare un ricambio d'aria non inferiore a 6 volumi ora;

- 6) al di sotto del piano con attaccatura a terra dell'edificio dovranno essere previsti idonei sistemi atti ad impedire l'umidità da risalita.

Si raccomanda di adottare semplici ed economici accorgimenti finalizzati alla riduzione dell'ingresso del gas Radon negli ambienti di vita e di lavoro con particolare riguardo ai piani interrati/seminterrati e a quelli che poggiano direttamente sul terreno (P.N.R. 2008).

Il Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Baldassarre



Il Direttore U.O.C.
Dott. S. Marzani

