

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
oopp.toscanamarcheumbria-
uff5@pec.mit.gov.it

DIS/TOU/UT-UMB/TEC2

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **EDIS70790077 da citare tale riferimento nell'oggetto o nel testo della risposta** “
Piano Straordinario di potenziamento e riqualificazione dell'infrastruttura Corsia di
arrampicamento 1 dal km 108+900 al km 109+900 Conferenza di servizi - D.P.R. n.383/1994
e artt.10 e 11 del D.P.R. n.327/2001 “

Riferimento COSER SPOLETO 2024

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere, **Prot. 0206374 del 21/02/2024,**
la società e-distribuzione, esprime parere favorevole.

Prescrizione da mettere in atto in fase di REALIZZAZIONE e di ESERCIZIO

Il parere favorevole è vincolato alla collocazione in sicurezza dei nostri impianti, sia nelle fasi di cantiere, sia nelle corrette ricollocazioni, qualora necessarie in fase di conclusione dei Vs. cantieri medesimi.

Al fine di consentirvi una Vs. valutazione interna e la predisposizione del “piano di risoluzione delle interferenze”, nello spirito di massima collaborazione, vi invitiamo a prendere contatti con il nostro ufficio tecnico.

INTERFERENZE

Analizzando l'area oggetto di intervento, Vi comunichiamo la presenza di ns impianti, attualmente in esercizio:

Linea MT aerea

Linea BT aerea

SICUREZZA

Per quanto sopra, richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81, e sue successive modifiche ed integrazioni, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

•l'art.83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;

- la tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti.

- l'art.117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Ai fini della salvaguardia del Sistema Elettrico, con i nostri incaricati e con congruo anticipo, dovranno essere concordate tutte le richieste di fuori servizio dei nostri impianti che verranno ritenute necessari dal Proponente l'iniziativa.

VALIDITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO

Le valutazioni della presente determinazione sono da ritenersi valide per sei mesi dalla data di emissione.

ELEMENTI UTILI, CANALI DI COMUNICAZIONE E CONTATTI.

Vi invitiamo a valutare eventuali interferenze e/o necessità di spostamento impianti per incompatibilità con l'opera da realizzare, per viabilità o altro e Vi anticipiamo che ogni richiesta di fornitura, definitiva o di cantiere, o di spostamento di impianti interferenti verrà presa in esame previa Vs. richiesta.

Le richieste potranno essere inoltrate ad uno dei seguenti canali di e-distribuzione S.p.A.:

- CASELLA POSTALE 5555-85100 POTENZA
- FAX 800046674
- PEC e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- Numero telefonico 800085577

Per ogni ulteriore esigenza, oppure in caso di eventuali varianti progettuali significative, dovute a possibili affinamenti del Progetto, Vi invitiamo a contattare i nostri uffici, il capo unità il sig. Daniele Biscontini cell. 329-4306613, e-mail: danielle.biscontini@e-distribuzione.com o il tecnico incaricato il sig. Bartolucci Luca cell.3294306806, e-mail: luca.bartolucci2@e-distribuzione.com

Si prega di acquisire tale comunicazione agli atti della Conferenza dei Servizi in oggetto; siamo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, Vi porgiamo distinti saluti.

Davide Balzini
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.