



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO VIGILI DEL FUOCO PERUGIA

Ufficio PREVENZIONE

Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le politiche
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le
risorse umane e strumentali - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche –
Toscana - Marche – Umbria –
SEDE COORDINATA DI PERUGIA
oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it

OGGETTO: “S.S. 3 Flaminia” – Piano Straordinario di potenziamento e riqualificazione
ell’infrastruttura – Corsia di arrampicamento 1 dal km 108+900 al km 109+900 – Conferenza di servizi -
D.P.R. n.383/1994 e artt.10 e 11 del D.P.R. n.327/2001 - **Riunione di conferenza di servizi per il
giorno 12 marzo 2024, ore 11. TRASMISSIONE PARERE.**

Facendo riferimento al procedimento in oggetto e alla nota pervenuta dal Provveditorato
Interregionale per le opere Pubbliche protocollo [m_inf.A7F990A.REGISTRO UFFICIALE.U.0003190.21-02-
2024], si comunica che lo scrivente Comando, per motivi di servizio, non potrà garantire la
partecipazione di alcun suo Funzionario per la riunione della Conferenza di Servizi prevista per il giorno
12/03/2024 con inizio alle ore 11.00.

Dall’esame della documentazione riguardante l’intervento, resa disponibile in formato digitale
mediante accesso telematico al link riportato nella nota di convocazione della Conferenza di Servizi, non
sono state rilevate nelle opere previste, attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del
D.P.R. n. 151/2011.

Non si evidenziano motivi ostativi alla prosecuzione del procedimento, rappresentando che
dovranno essere valutate e rispettate le condizioni di accessibilità e percorribilità degli automezzi di
soccorso dei Vigili del Fuoco, che sono quelle fissate al punto 2.2.0 del D.M. n. 246/87, oltre quelle
fissate dall’art.10 del Codice della Strada

Responsabile del procedimento è il D.V. Ing. Daniele SCIURPA, Tel. 075-50639206, email:
daniele.sciurpa@vigilfuoco.it

FUNZIONARIO INCARICATO
(DV Ing. Daniele SCIURPA)

Per IL COMANDANTE
(Ing. Antonio ALBANESE)
D.V. Ing. Maurizio COLIZZI
(Firmato digitalmente ai sensi di legge)