

MINISTERO DELLA CULTURA
oopp.toscanamarcheumbria-
uff2@pec.mit.gov.it

DIS/MCN/TOU/UT-FI/TEC1

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **EDIS109329971 (citare tale riferimento nell'oggetto o nel testo della risposta)**
Prot. n. 0007003 del 03/04/2026 - Protocollo Intesa Stato-Regione Toscana relativo al procedimento di localizzazione opere d'interesse statale per l'accertamento di conformità a prescrizioni e norme, piani urbanistici ed edilizi-ex Art. 81 DPR n.616/77 e DPR n. 383/94 e ss.mm. e ii.Progetto principale: per la verifica della conformità urbanistica edilizia del "Progetto definitivo Autostrada A1 MI-NA - Ampliamento alla terza corsia tratto: Firenze Nord - Firenze sud - N° 11 interventi esterni al nastro autostradale ricadenti nel territorio fiorentino.Progetto argomento della Conferenza: 07 - Mantenimento viabilità provvisoria accesso cava di Monteripaldi da cantiere C7; Istante: Società Autostrade per l'Italia S.p.A. (Concessionaria ANAS); Riattivazione Conferenza di Servizi per l'intervento n. 07 precedentemente sospeso_COMUNE_IMPRUNETA_BT

Spett.le Ente,

In riferimento a quanto in oggetto la scrivente Società esprime parere FAVOREVOLE.

Nelle planimetrie allegate riportiamo l'ubicazione indicativa delle nostre linee presenti nell'area di intervento evidenziando che nell'esecuzione di lavori in prossimità dei nostri impianti in servizio, si raccomanda inoltre di porre in atto tutte le cautele, diligenza e prudenza del caso, ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano. Si ricorda che l'articolo 130 del R.D.L. 11/12/1933, n.° 1775 vieta a chiunque di danneggiare o comunque, manomettere e condutture elettriche. Pertanto, si declina ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa derivare a persone, animali o cose, in dipendenza dei lavori. Eventuale richiesta per segnalazione sul posto delle linee elettriche in cavo interrato dovrà essere rivolta a: e-distribuzione S.p.A., Unità Territoriale di Firenze (pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it) almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando la planimetria dell'area interessata.

Per eventuali spostamenti impianti che risultassero incompatibili con l'opera in oggetto dovrà essere formulata con congruo anticipo richiesta di spostamento (pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it); in fase di elaborazione del relativo preventivo saranno valutati oneri e opere a carico del richiedente.

Richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che regolamentano la materia ed in particolare sugli artt. 83 e 117 che vietano l'esecuzione di

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni e pertanto decliniamo ogni responsabilità per ogni evento dannoso che potesse derivare a persone, animali e cose in dipendenza dei lavori di cui sopra e per l'inosservanza delle relative vigenti disposizioni di legge, salvo ed impregiudicato ogni nostro ulteriore diritto.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare Fasolino Lorenza all'indirizzo e-mail lorenza.fasolino@e-distribuzione.com.

Cordiali saluti.

Davide Balzini
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.