



SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIALE DELLA POLIZIA DI STATO

“TOSCANA- UMBRIA- MARCHE”

222.FI/2^ Div./INFR.

Firenze, data del protocollo

All.: 2

ALLA PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L'UMBRIA
Sede coordinata di Perugia - Ufficio 5 - Tecnico e amministrativo
(Rif. vs nota prot. 12649 del 18.06.2026)

PERUGIA

e, p. c.:

ALLA QUESTURA
Ufficio Tecnico Logistico

PERUGIA

AL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA

FOLIGNO

ALLA AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria

FIRENZE

ALL AUSL UMBRIA 2

TERNI

AL COMUNE

FOLIGNO

OGGETTO: Indizione conferenza di servizi INT_PROV_19029 - PG2023-2024 - M.S. e
INT_PROV_18922 - PG2022 - M.O.
Espressione parere di competenza.

Con riferimento alla nota richiamata a margine, questo Servizio ha proceduto ad analizzare la documentazione redatta dallo studio di progettazione incaricato per gli interventi manutentivi in oggetto.

Al fine dell'espressione dell'assenso di competenza e per il prosieguo dell'iniziativa, risulta necessario apportare alcune modifiche di seguito elencate.

Layout distributivo

- Inserimento di una porta lungo il corridoio tra la stanza del fotosegnalamento e il deposito reperti, con apertura verso il lato del deposito reperti, necessaria per motivi di sicurezza, a delimitazione dell'area di attesa dei fermati per il fotosegnalamento stesso (già indicata nella proposta trasmessa da questo Servizio con nota prot. 4775 del 27/05/2024);



SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIALE DELLA POLIZIA DI STATO

“TOSCANA- UMBRIA- MARCHE”

- Aggiunta di una postazione di lavoro nell'ufficio della Scientifica da 25mq, per rispettare le indicazioni del progetto trasmesso con la succitata nota;
- Invertire il senso di apertura della porta che divide la sala di attesa dei front office dal disimpegno del back office (necessario per la sicurezza degli operatori di Polizia nel caso di interventi di emergenza in sala di attesa).

Impianto elettrico

Per ciascuna scrivania, è necessario prevedere una PDL così come descritta nelle *Linee guida per la progettazione di sedi della Polizia di Stato* e, nello specifico:

- n.2 prese UNEL, di cui una sotto UPS;
- n.1 presa FM bipasso 10/16
- n.1 presa RJ45 per il collegamento telefonico;
- n.1 presa RJ45 per il collegamento dati.

Sarebbe opportuno che ciascuna PDL fosse posizionata il più vicino possibile alla scrivania stessa, in modo tale da evitare l'utilizzo di prolunghe o altri dispositivi, al fine di ridurre al minimo i cavi distribuiti sul pavimento e intorno alle scrivanie stesse.

Impianto antincendio

Per motivi di sicurezza è necessario ricollocare gli estintori attualmente previsti nelle aree di attesa aperte al pubblico, in luoghi limitrofi non aperti al pubblico, facilmente accessibili agli operatori di Polizia per l'utilizzo in caso di emergenza.

Per completezza di informazioni si allega un estratto delle *Linee guida per la progettazione di sedi della Polizia di Stato* (*All. 1*) riguardante le specifiche tecniche per i locali oggetto di intervento e il modulo di dichiarazione di riservatezza da compilare da parte dei progettisti incaricati. (*All. 2*)

Si rimane a disposizione per ogni eventuale utile chiarimento.

IL DIRETTORE

Zunino